

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям *

ОАО "ТГК-16"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр**	1,00
2	Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр	7,00
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	0
3.1	Взвешенные вещества	0
3.2	БПК5	0
3.3	Аммоний-ион	0
3.4	Нитрит-анион	0
3.5	Фосфаты (по Р)	0
3.6	Нефтепродукты	0
3.7	Микробиология	0
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	0
4.1	Взвешенные вещества	0
4.2	БПК5	0
4.3	Аммоний-ион	0
4.4	Нитрит-анион	0
4.5	Фосфаты (по Р)	0
4.6	Нефтепродукты	0
4.7	Микробиология	0
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	100,00
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней	5,00
7	Комментарии	по п.1, 2 - в 2014г. были осуществлены: - ремонт колодца №32; - промывка канализационных трубопроводов ХФК - 3213,86м; - очистка камер от ила - 22,3м3; - устранение несоосности трубопровода ХФК - 12м.

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.